

Technische Informationen	
Agrar-PV-System nach DIN Spec	
952 x Modultische: 105 Module, 65,63 kWp [5x21 Module horizontal]	
288 x Modultische: 50 Module, 31,25 kWp [5x10 Module horizontal]	
259 x Modultische: 25 Module, 15,63 kWp [5x5 Module horizontal]	
eingezäunte Fläche:	ca. 628.100,00 m <sup>2</sup>
Vorgewende:	ca. 35.868,00 m <sup>2</sup> *
Zaunlänge:	ca. 6.100,00 m
Anzahl Rampfposten:	ca. 44.100,00 Stk.*
Anlagenleistung:	ca. 75.521,88 kWp*
Fläche 1:	ca. 16.003,13 kWp*
Fläche 2:	ca. 9.075,00 kWp*
Fläche 3:	ca. 4.503,13 kWp*
Fläche 4:	ca. 22.475,00 kWp*
Fläche 5:	ca. 23.465,63 kWp*
Anzahl Module:	ca. 120.835,00 Stk.* [SF AT 625-CHSM66RN(DG)F-BH]
Modulneigung:	ca. 15°
überbaute Fläche:	ca. 325.060,00 m <sup>2</sup> (52,00 %)
versiegelte Fläche:	ca. 158,00 m <sup>2</sup> (0,10 %)
durch Rampfposten:	ca. 32,00 m <sup>2</sup>
durch Zaunpfosten:	ca. 7,00 m <sup>2</sup>
durch Trafos:	ca. 119,00 m <sup>2</sup>
Trafo:	2000 x 200 x 2400 mm
Zaun:	
Anrechenbar Grundfläche:	
Zufahrt:	
Baugrenze:	
Revisionswege:	
archäologisches Interessengebiet:	
Entnehmbare Löschwassermenge:	800 l/min: 400 l/min:
* Vorbehaltlich Technischer Fortschritt	
** Vorbehaltlich statischer Nachweise	

Projektname & Adresse  
**Kaiser - Wilhelm - Koog [1487]**  
 25709 Kaiser-Wilhelm-Koog  
 53.939722, 8.954444

Projektbezeichnung  
**Vorhaben- und Erschließungsplan  
 VEP**

Bearbeiter/in B. Schulte	 Group Entity of 
Projekt Kaiser Wilhelm Koog [1487] Datum 25.02.2026	
Planformat A0	SUNfarming GmbH Zum Wasserwerk 12 15537 Erkner
Maßstab 1:3000	Tel: +49(0)3362-8859124 Fax: +49(0)3362-8859130

**Ausfertigungsvermerk**

1. Es wird bestätigt, dass der Vorhaben- und Erschließungsplan mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung vom ..... übereinstimmt.

Ort, Datum: .....  
 Siegel: ..... Bürgermeister/in

Nr.	Bezeichnet	Art der Änderung	Datum
8	B. Schulte	Revisionswege und Löschwasserstellen werden entfernt, dafür Trafostellen und Abstände zu Trafos ergänzt	24.02.2026
7	B. Schulte	75 Stk. Revisions- 2000x200x2400 mm und 625 Vpp Module eingetragene Revisionswege, Trafos und Löschwasserstellen ergänzt	23.02.2026
6	H. Reigal	Module auf 955 Vpp aktualisiert, Baugrenzen angepasst	11.12.2025
5	M. Altkalour	Die drei privilegierten Flächen entfernt und dem Abstand zu den Gebäuden angepasst	27.03.2025
4	H. Reigal	Neue Karten für die Belegung verwendet, Schriftarten entfernt für Neuaufträge	26.08.2024
3	M. Altkalour	Die Belegung der 2. bis 10. Flächen system	12.06.2024
2	Y. Essig	Tafelchen hinzugefügt	06.06.2024
1	H. Reigal	Belegungen erstellt	22.05.2024
Nr.	Bezeichnet	Art der Änderung	Datum